

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 115949 16.07.2026
Alım No : 26/1146
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 23.07.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FAN COİL FANI			40,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

FAN-COİL FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Bu Şartname; N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji binasından kullanılmak üzere alınacak 40 adet fan-coil fanı işini kapsar

GENEL ŞARTLAR:

- 1.1. Fancoil fanı salyangoz tipi olacaktır.
- 1.2. Fan motoru 4 hızlı olacaktır.
- 1.3. Fan çıkışı 27x9,5 olacaktır.
- 1.4. Fan gövdesi galvanizli sacdan olacaktır.
- 1.5. Fan motoru 220v olacaktır.
- 1.6. Fc83m-2025/2 olacaktır.
- 1.7. Fanların, montaj ayakları yanında verilecektir.
- 1.8. Teklif verecek firmalar tekliflerini vermeden önce malzeme hakkında Hastanemiz İklimlendirme atölyesinden bilgi alacaktır ve sunacakları fanın numunesini göstereceklerdir. Atölye tarafından onaylanan numuneden, hastane idaresine tekliflerini sunacaklardır.
- 1.9. Tüm malzemeler TSE ve ya CE standartlarına uygun olacaktır.
- 1.10. Yüklenici firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Malzemenin tümü hastane idaresinin göstereceği yere indirilecektir. Bunun için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.
- 1.11. İdarenin onaylamadığı kalitesiz ve uygun olmayan malzeme teslim edilecek olursa, malzeme hastane idaresi tarafından kabul edilmeyecektir. Yüklenici onaylanan malzemeyi en geç 2 iş günü içinde hastane idaresine temin edecektir.

Musa KARACI
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Tehnik Servisi
İklimlendirme ve Soğutma Atölyesi

Mehmet KANGAR
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Tehnik Servisi
İklimlendirme ve Soğutma Atölyesi

Esin DİSTANLEYMAN
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Makine Mühendisi