

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106473
Alım No : 25/772
Talep Eden Birim : ECZANE
Konu : ECZANE İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 11.06.2025 14:00

27.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ISI VE NEM ÖLÇER(ECZANE İÇİN)			1,00	TAKIM		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnamesi Ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

ECZANE 'ISI VE NEM TAKİP SİSTEMİ' TEKNİK ŞARTNAMESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yer alan eczane de sıcaklık ve nemin ölçülerek kayıt yapılmasını ve geriye dönük en az 5 yıllık veri kaydı yapılmasını sağlayan 'Isı ve nem takip sistemi' kurulması işidir.

Hastane Eski Hastane Eczane için; 3 oda

2 buzdolabı

(İki CİHAZ, 5 ADET SENSÖR)

Teknik Özellikler:

GPRS üzerinden haberleşme sağlanılacak, hastane interneti kullanılmayacaktır.

Herhangi bir elektrik kesintisinde cihaz en az 15-20 saat beslenebilecek pil mekanizmasına sahip olacaktır.

Üzerinde bulunan LCD ekranda veriler anlık görülebilir olacaktır.

Sistemde belirtilen aralıkların dışına çıktığında sms, mail ve sesli arama, dahili ses ikazı şeklinde uyarı mekanizması bulunacaktır.

Sistemden istenilen tarih aralığında rapor alınabilecektir.

Tüm bilgisayarlardan internet üzerinden sisteme bağlanılarak sıcaklık ve nem değerleri görülebilecektir.

Sensörler kalibrasyonları yapılmış halde teslim edilecektir.

Sistemin minimum 2 yıl yazılım ve donanım garantisi olacaktır.

Ehmet YALÇIN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Eczacı

Ecz. Emine AYGÜN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım Sorumlusu