

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106977 19.06.2025
Alım No : 25/870
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 26.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	VANA MOTORU	İki YOLLU (AME435 082H0161)		15,00	ADET		
2	FAN COİL BAĞLANTI HORTUMU			20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

VANA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU:**

Bu Şartname; Hastanemiz klima santrali ve hastanemiz fancoil ünitelerinde kullanılmak üzere nolu talep müzekkeresi alım işini kapsar.

2. **GENEL ŞARTLAR:**

İKİ YOLLU VANA MOTORU

Besleme gerilimi aralığı [V] AC	24 V
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]	70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]	-40 °C
Dönüş süresi [s]	0 s
Güvenlik fonksiyonu	0
Güç tüketimi [W]	9 W
Hız tipi	Standart
Kapatma kuvveti [N]	2000 N
Kontrol giriş sinyali Y [mA]	0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V]	0(2) - 10 V

FANCOIL BAĞLANTI HORTUMU

Bağlantı Hortumu $\frac{3}{4}$ Olacaktır.

Bir Tarafı Rakorlu Olacaktır

Bir Tarafı Yivli Olacaktır

Üzerinde İzolesi Olacaktır.

Boyu 50 Cm Olacaktır.

- Yüklenici firma ürünü idarenin belirleyeceği yere, idarenin belirleyeceği zamanda nakliye edilecektir.
- İstekli firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Ayrıca indirme veya bindirme bedeli talep etmeyecektir.

Ramazan KILIÇ
N.E.Ö. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım ve Onkoloji

ERBAKAN.EDU.TR

Mustafa KAHRAMAN
N.E.Ö. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım ve Onkoloji
Musa KARACA
N.E.Ö. Tıp Fakültesi Hastanesi
Bakım ve Onkoloji