

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106411
Alım No : 25/766
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 15 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 11.06.2025 14:00

27.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 490X592X48			353,00	ADET		
2	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 592X592X48			372,00	ADET		
3	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 287X592X48			100,00	ADET		
4	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 287X490X48			24,00	ADET		
5	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 490X490X48			58,00	ADET		
6	KASET FİLTRE G4 (PANEL) 287X287X48			2,00	ADET		
7	TORBA FİLTRE (F7) 490X592X600			166,00	ADET		
8	TORBA FİLTRE (F7) 592X592X600			237,00	ADET		
9	TORBA FİLTRE (F7) 287X592X600			57,00	ADET		
10	TORBA FİLTRE (F7) 287X287X600			2,00	ADET		
11	KASET FİLTRE (F5) 605X690X48			18,00	ADET		
12	KASET FİLTRE (F5) 245X690X48			18,00	ADET		
13	KASET FİLTRE (F5) 460X860X50			4,00	ADET		
14	KASET FİLTRE (F9) 605X690X48			9,00	ADET		
15	KASET FİLTRE (F9) 245X690X48			9,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnameler Ektedir.(3 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan klima santrallerinde kullanılmak üzere filtre alımı işidir.

FİLTRE LİSTESİ

KASET VE TORBA FİLTRE LİSTESİ:

Ön Filtre G4 490*592*48 - 353 adet
(Kaset Filtre) 592*592*48 - 372 adet
287*592*48 - 100 adet
287*490*48 - 24 adet
490*490*48 - 58 adet
287*287*48 - 2 adet

Torba Filtre F7 490*592*600 - 166 adet
592*592*600 - 237 adet
287*592*600 - 57 adet
287*287*600 - 2 adet

Kaset Filtre F5 605*690*48 - 18 adet
245*690*48 - 18 adet
460*860*50 - 4 adet

Kaset Filtre F9 605*690*48 - 9 adet
245*690*48 - 9 adet

KASET VE TORBA FİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

G4 Kaset Filtreler için;

Kasa : Metal çerçeve iki yüzü zigzag telli

Filtre materyali : Sentetik elyaf

Mustafa KAHRAMAN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Gaz Altyapı
Belirliendirme ve Tıbbi Gaz Altyapı

Musa KURBANCA
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Gaz Altyapı
Belirliendirme ve Tıbbi Gaz Altyapı

Esin OSTASÖNMEZ
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Makine Mühendisi

Çalışma Sıcaklığı: 70 °C

Çalışma Nemliliği : 90 % Rh

Filtre Klası : EN 779-G4

Yıkanabilir özellik de olacaktır.

Filtre elemanları EUROVENT 4/5 DIN 24185 standartlarına uygun olarak G4 sınıfına ve bu standartlarla ilgili test sertifikalarına uygun olacaktır.

F7 Torba Filtreler için;

Kasa : Plastik veya metal çerçeve

Filtre materyali : Sentetik elyaf

Verimlilik : %80-90

Çalışma Sıcaklığı : 70°C

Çalışma Nemliliği : 90%Rh

Filtre Klası : EN-779-F7

F5, F9 Filtreler için;

Kasa : Plastik veya metal çerçeve

Seperatör : Sıcak tutkal

Filtre materyali :GlasFibre kağıt esaslı

Verimlilik :A sınıfı enerji verimliliğine sahip olmalı ve filtre kutuları üzerine etiketle yapıştırılmış olmalı.

Çalışma Sıcaklığı : 70°C

Çalışma Nemliliği : 90%Rh

Basınç Direnci : 180Pa

Mustafa KAHRAMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Gaz Anestesi
Bilgilendirme ve Tıbbi Gaz Anestesi

Musa KARACAN
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknik Servis
İdmanluluk ve Tıbbi Gaz Anestesi

Esin USTA SÜLEYMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Mekine Mühendisi

Filtre Klası : EN-779-F9

GENEL ŞARTLAR

1. Filtreler ISO-TUV vb. uluslararası kalite yönetim sertifikasına sahip olacak ve yüklenici teklifle birlikte tüm belgeleri hastane idaresine ibraz edecektir.
2. Her filtrenin üzerinden teknik özelliklerini (ölçüsünü, çalışma sıcaklığını, çalışma nemliliğini, .) belirten etiketleri olacaktır.
3. Filtrelerin aynı marka olması için yüklenicinin işin tamamına teklif vermesi gerekmektedir.
4. Filtrelerin nakliyesi yükleniciye aittir. Hastane idaresinin göstereceği, hastane içinde muhtelif yerlere yüklenici filtreleri yerleştirmekle yükümlüdür. Filtreler kutu içinde ambalajlı teslim edilecektir. Kutularda herhangi bir yırtık, delik olmayacaktır.
5. Filtrelerde, yırtık yada delik görülürse, bu filtreler yüklenici tarafından en geç 5 gün içinde değiştirilecektir.
6. Depolama işlemini gerçekleştirmek için yüklenici teslimden önce hastane idaresi ile görüşerek, gerekli planlamayı yapacaktır. Teslim sırasında herhangi bir karmaşa yaşanmayacaktır.
7. Yüklenici İş tesliminden en geç 45 gün sonra işi yerinde teslim etmiş olacaktır.
8. Filtreler 1 yıl garantili olacaktır. Herhangi bir sızdırma, kaçak durumunda yüklenici firma değişim garantisi verecektir.

Mustafa KAHRAMAN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Nefes Yolu ve Tıbbi Gaz Anestesi

Musa KARACA
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknisyen
İdmanlendirme ve Tıbbi Gaz Anestesi

Esin USTAŞÖLEYMAN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Makine Mühendisi