

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 112037 22.01.2026
Alım No : 26/122
Talep Eden Birim : SİVİL SAVUNMA
Konu : SİVİL SAVUNMA İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 28.01.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 30 Günlük ödeme planına göre yapılacaktır.

Not: Teknik şartname ektedir. (6 Sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Meram ve Selçuklu Yerleşkeleri

Yangın Güvenliği Danışmanlık Hizmeti Teknik Şartnamesi

1. AMAÇ

Bu şartnamenin amacı; **Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi** Meram ve Selçuklu Yerleşkelerinde bulunan tüm kapalı ve açık alanlar, bina, blok, ünite, tesis ve eklentilerde; **binaların yapım tarihleri**, kullanım amaçları ve yürürlükteki **yangın mevzuatı** dikkate alınarak, mevcut yangın güvenliği durumunun tespiti, yeterliliklerinin değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve ilave alınması gereken tedbirlerin ortaya konulmasına yönelik **ayrıntılı ve teknik bir danışmanlık hizmetinin** kapsam, esas ve yöntemlerini belirlemektir. Yapım işini kapsamaz.

2. KAPSAM

Danışmanlık hizmeti aşağıdaki alanların tamamını kapsar:

- Meram Yerleşkesi
- Selçuklu Yerleşkesi
- Tüm hastane binaları ve blokları
- Poliklinikler, klinikler, yoğun bakımlar
- Ameliyathaneler
- Acil servisler
- Laboratuvarlar
- Görüntüleme merkezleri
- Teknik hacimler (jeneratör, trafo, kazan dairesi vb.)
- Depolar (tıbbi, kimyasal, arşiv, genel)
- Otoparklar (açık ve kapalı)
- İdari birimler
- Sosyal alanlar
- Çatı, bodrum ve ara katlar
- Açık alanlar ve bina çevreleri

3. DAYANAK VE MEVZUAT

Danışmanlık hizmeti aşağıdaki mevzuat ve standartlar esas alınarak yürütülecektir:

- **Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)**
- **İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331)**
- **Sağlık Bakanlığı Hastaneler Yangın Güvenliği Rehberleri**
- **TSE standartları**
- Yapıldığı dönemde yürürlükte olan yangın mevzuatı
- Güncel mevzuat hükümleri

4. HİZMETİN GENEL TANIMI

Danışmanlık hizmeti;

1. Yerinde saha incelenmesi ve mevcut durum tespiti
2. Mevzuata uygunluk analizi ve değerlendirmesi
3. Yangın risklerinin tespit edilerek sınıflandırması
4. Yangın ile ilgili risk değerlendirmesi
5. Yetersizliklerin, uygunsuzlukların ve eksikliklerin tespiti
6. İlave tedbirlerin belirlenmesi
7. Pro-aktif yaklaşım kapsamında önceliklendirme yapılması
8. İyileştirme alternatiflerinin teknik olarak ortaya konulması,

Bu hizmet uygulama, yapım, montaj veya tedarik faaliyetlerini kapsamaz.

5. MEVCUT DURUM TESPİTİ (ANALİZ BAŞLIKLARI)

5.1 Yapısal Yangın Güvenliği

- Bina taşıyıcı sistemlerinin yangına dayanım süreleri
- Yangın kompartımanları ve yangın duvarları
- Katlar arası yangın geçişleri
- Şaftlar, tesisat geçişleri ve yalıtımlar
- Yangına dayanıklı kapı ve camlar

5.2 Kaçış ve Tahliye Sistemleri

- Kaçış yolları ve genişlikleri
- Acil çıkış sayıları ve konumları
- Merdivenlerin özellikleri (yangın merdiveni, basınçlandırma vb.)
- Yönlendirme levhaları
- Acil aydınlatma sistemleri
- Engelli ve hasta tahliyesi düzenlemeleri

5.3 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

- Duman, ısı ve multi (ısı-duman) dedektörleri
- Alarm butonları
- Sesli ve görsel uyarı sistemleri
- Yangın alarm paneli
- Merkezi izleme ve entegrasyon

5.4 Söndürme Sistemleri

- Taşınabilir yangın söndürücüler
 - Yüklenici; yerleşkedeki tüm taşınabilir/tekerlekli söndürücüleri tek tek sayarak envanter çıkaracaktır, Konum (bina/blok/kat/mahal), cihaz tipi (ABC toz/CO₂/köpük vb.), kapasite, montaj yüksekliği ve erişilebilirlik, görünürlük
 - BYKHY ve risk sınıfı esas alınarak mahal bazında “adet/yerleşim/erişim mesafesi” uygunluğu; eksik/fazla/yanlış tip konumlandırma tespiti ve düzeltme planı,
 - Şartname gereği yüklenici, “tüp var/yok” sayımıyla yetinemez; tip doğruluğu (ör. elektrik odasında CO₂ tercihleri), yerleşim doğruluğu, görünürlük/erişilebilirlik üzerinden “uygulanabilir düzeltme tasarımı” sunmak zorundadır.
(Kurumda bulunan ve taşınabilir cihazların yerlerini belirten mevcut liste yükleniciye verilecek olup, Mevcut listeler referans alınmakla birlikte, yerinde fiili durum esas alınacaktır.)
- Yangın dolapları ve hidrant sistemi
- Sprinkler sistemleri
- Gazlı söndürme sistemleri (ameliyathane, server odası vb.)
- Köpüklü söndürme sistemleri (özel risk alanları)

5.5 Elektrik ve Mekanik Tesisatlar

- Alçak gerilim, yüksek gerilim elektrik pano ve odaları, zayıf akım pano ve odaları
- Jeneratör ve UPS sistemleri
- Kablo tesisatları ve yangına dayanıklılık
- Havalandırma, klima santral odaları ve duman kontrol sistemleri
- Medikal gaz tesisatları,
- İklimlendirme alanları, kazan daireleri, ısı merkezleri

5.6 Özel Riskli Alanlar

- Ameliyathaneler
- Yoğun bakım üniteleri
- Basınçlı tüp depolama alanları
- Arşivler
- Mutfaklar
- Çamaşırhaneler
- Atık depolama alanları

5.7 Organizasyonel ve İdari Tedbirler

- Yangın güvenliği organizasyon yapısı
- Acil durum ekipleri
- Yangın eğitimleri
- Tatbikatlar
- Acil durum planları
- Görev tanımları

Bu konularda idarenin yapması gerekli düzenlemelere ilişkin tavsiyelerde bulunacaktır.

6. YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Her bina ve blok için;

- Mevcut durumun **mevzuata uygunluk durumu**
- **Yeterli / Kısmen Yeterli / Yetersiz** şeklinde sınıflandırma
- Kazanılmış hak kapsamında kalan unsurlar
- Mevzuatça zorunlu kritik eksiklikler

ayrı ayrı değerlendirilecektir.

7. İLAVE TEDBİRLER VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Danışman;

- Yapısal ilave tedbirler
- Sistem ilaveleri veya revizyonlar
- Organizasyonel düzenlemeler
- Eğitim ve tatbikat iyileştirmeleri
- Kısa, orta ve uzun vadeli öneriler

şeklinde çözüm önerileri sunacaktır.

8. ÖNCELİKLENDİRME VE RİSK SEVİYELERİ

Tespit edilen eksiklikler;

- **Yüksek risk**
- **Orta risk**
- **Düşük risk**

olarak sınıflandırılacak ve uygulanma önceliği belirlenecektir.

9. RAPORLAMA

Danışmanlık hizmeti sonunda;

- Yerleşke bazlı rapor
- Bina/blok bazlı detaylı rapor
- Mevzuat uyum tabloları
- Fotoğraflı tespitler
- Çözüm ve öneri tabloları
- Öncelik ve yol haritası

hazırlanacaktır.

10. ÖZEL HÜKÜMLER

- Yüklenici, tüm binalarda yerinde saha keşfi yapacak; ölçüm, fotoğraflama, yerleşim basit krokisi (ölçeksiz, şematik bilgilendirme amaçlı) ve kayıt altına alma işlemlerini yürütecektir.
- İnceleme sırasında klinik işleyişi aksatmayacak planlama yapılacaktır (acil/ameliyathane/yoğun bakım gibi kritik alanlarda idare koordinasyonu şarttır).
- Şartnamede belirtilen hususların dışında keşif ve inceleme sırasında mevzuata aykırılık görülen her türlü eksiklik veya aykırılık tespiti edilirse raporu eklenecektir.
- Danışmanlık hizmeti, idare adına bağlayıcı karar veya yaptırım niteliği taşımaz.

11. DANIŞMAN NİTELİKLERİ

Hizmeti verecek danışman veya ekip;

- Firmanın yangın güvenliği konularının herhangi birinde uzmanlık belgesine sahip olmalıdır.

12. HİZMET SÜRESİ, İŞ PROGRAMI VE TESLİM TAKVİMİ

12.1 Danışmanlık Hizmeti Süresi

Bu şartname kapsamında alınacak **Yangın Güvenliği Danışmanlık Hizmeti**, sözleşmenin imzalanmasını müteakip **30 (otuz) takvim günü** içerisinde tamamlanacaktır.

Danışmanlık hizmeti süresi aşağıdaki aşamaları kapsar:

- Yerinde inceleme ve saha çalışmaları,
- Mevcut durum tespiti ve mevzuat uyum analizi,
- Yangın ile ilgili risk değerlendirmesi,

- Eksiklik ve yetersizliklerin belirlenmesi,
- İlave tedbirlerin ve çözüm önerilerinin oluşturulması,
- Nihai raporun hazırlanması ve idareye sunulması.

12.2 Danışmanlık Raporunun Onaylanması

Danışman tarafından hazırlanan nihai rapor, **idareye sunulmasını müteakip** incelenir.

- Gerekli görülmesi halinde danışmandan yazılı düzeltme veya ilave açıklama talep edilebilir.
- Düzeltme talep edilmesi durumunda danışman, talep edilen hususları **en geç 5 (beş) iş günü** içerisinde tamamlar.

Raporun idarece yazılı olarak uygun bulunması ile **danışmanlık hizmeti tamamlanmış** sayılır.

13. CEZAİ ŞARTLAR VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

- Danışmanlık işinde 30 günlük kesin sürenin aşılması halinde gecikilen her takvim günü için sözleşmede belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanır.
- İşlerin süresinde ve eksiksiz tamamlanması esastır.

14. GENEL VE SON HÜKÜMLER

- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki kamu ihale mevzuatı hükümleri geçerlidir.
- Danışman tarafından sunulacak öneriler; Bağlayıcı olmayan teknik görüş niteliğindedir, alternatifli ve gerekçeli olarak hazırlanır, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır, Uygulama kararı ve önceliklendirme tamamen idarenin takdirindedir.


Tamer Soğutlu DURAK
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Hastane İSG Koordinatörü


Esref Kemal GÜNGÖR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknik Hizmetler Müdürü


Hasan YILMAZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Hastane Müdür Yardımcısı