

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 116452 31.07.2026
Alım No : 26/1249
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 07.08.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SOĞUK HAVA DEPOSU TAMİR BAKIM ONARIMI			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

**SOĞUK HAVADEPOSU TAMİR BAKIM
TEKNİK ŞARTNAME**

1. KONU:

Bu Şartname; N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Mutfak soguk hava deposu tamir bakım alım işini kapsar

2. GENEL ŞARTLAR:

1.Kompresör 380V/50 Hz çalışmalıdır.

2.Kompresör semi hermetik olmalıdır.

3.Kompresör Q5-28.1Y10000 olacak.

4.Soğutucu gaz 404A olmalıdır.

5.Yag ayarıcı separatör değişecektir.

6.İç ünite yer değişimi yapılacaktır.

7.Kompresör yerine montaj edilip kaçak kontrolü yapıp gaz şarjı tamamlanıp çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

8 .Teklif verecek firmalar hastane yetkilileri ile görüştükten ve işi yerinde gördükten sonra fiyat teklifini vermelidir.

Tacettin ÇAKIR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tekniker
Mutfak ve Tıbbi Gaz Altyapısı

Mehmet KARAHAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Tekniker
Mutfak ve Tıbbi Gaz Altyapısı

Musa KARACA
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknisyen
Mutfak ve Tıbbi Gaz Altyapısı