

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111869 28.01.2026
Alım No : 26/160
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.02.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TERMOSTAT	FANCOIL TERMOSTAT		50,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

**TERMOSTAT FANCOİL
TEKNİK ŞARTNAME**

1. KONU:

Bu Şartname; N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi geneli Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere alınacak olan fancoil termostat talep müzekkeresi işini kapsar.

2. GENEL ŞARTLAR:

1. Teklif verecek firmalar tekliflerini vermeden önce malzeme hakkında Hastanemiz İklimlendirme atölyesinden bilgi alacaktır ve sunacakları fancoil termostat numunesini göstereceklerdir. Atölye tarafından onaylanan numuneden, hastane idaresine tekliflerini sunacaklardır.
2. Yüklenici firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Malzemenin tümü hastane idaresinin göstereceği yere indirilecektir. Bunun için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.
3. İdarenin onaylamadığı kalitesiz ve uygun olmayan malzeme teslim edilecek olursa, malzeme hastane idaresi tarafından kabul edilmeyecektir. Yüklenici onaylanan malzemeyi en geç 2 iş günü içinde hastane idaresine temin edecektir.

4. ÖZEL ŞARTLAR:

- 1- İki Borulu Sisteme Uygun Olacak
- 2- 8-30 Santigrat Derece Ayarlanabilir Olacak
- 3- Manuel Ayarlanabilir Olacak
- 4- Motor Hızı 3 Kademeli Olacak
- 5- Sıcak Soğuk Konuma Ayarlanabilir Olacak
- 6- 1 Derece Hassasiyet Olacak
- 7- Nötrsüz olacaktır

Mustafa KAHRAMAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
İklimlendirme ve Tıbbi Gaz Atölyesi

Abdurrahman CANDAN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknisyen
İklimlendirme ve Tıbbi Gaz Atölyesi

Mehmet KARACA
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknisyen
İklimlendirme ve Tıbbi Gaz Atölyesi