

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.31
		YAYIN TARİHİ	26.08.2015
		REVİZYON NO	00
	ELEKTRİK TESİSATLARI İÇİN PERİYODİK DENETLEME RAPORU	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 2

Abone bilgileri: Adı:..... Adresi:.....
Raporun istenme gerekçesi:
Tesisata ait bilgiler: Kullanıcı: Tesisat: Adres:..... Yapıya ait açıklamalar: ☐ Ev ☐ Ticari ☐ Endüstri ☐ Diğer Elektrik tesisatının takribi yaşı :.....yıl. Değişiklik ya da ilave yapıldığı görülüyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Belli değil Değişiklik görülüyorsa yaklaşık yaşı.....yıl Son denetleme tarihi:..... Kontrola ait kayıtlar var mı? ☐ Evet ☐ Hayır
Denetlemenin sınırları ve kapsamı: Kapsam:..... Sınırlamalar:..... Bu denetleme Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre yapılmıştır. Kanal ve borular içindeki kablolar, döşeme, tavan boşluklarındaki, bina bünyesindeki, toprak altındaki kablo ve borular gözlenmemiştir.
Gelecek denetleme: Bu tesisatın bundan sonraki denetlenmesininay/yıl ‘dan önce yapılmasını tavsiye ederim. Gözlemler gecikmeksizin düzeltmeler yapılmasını şart koşturmaktadır. (Gereksiz ise bu satırı çiziniz.)
Beyan: Deneyen ve Denetleyen: İsim :..... İmza :..... Oda sicil no : Ünvanı :..... Adres :..... Tarih :..... .

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.31
		YAYIN TARİHİ	26.08.2015
		REVİZYON NO	00
	ELEKTRİK TESİSATLARI İÇİN PERİYODİK DENETLEME RAPORU	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	2 / 2

BESLEME KARAKTERİSTİKLERİ VE TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ (kutuları işaretleyin ve detayları girin)			
Topraklama Sistemi	Faz İletkenlerin sayısı ve tipi	Besleme kaynağı karakteristikleri	Ana kesici
TN-C ☐	AC: ☐ DC: ☐	Nominal gerilim , U/U ₀ ⁽¹⁾ V	Karakteristikleri
TN-S ☐	1 faz, 2 tel ☐ 2 kutup ☐	Nominal frekans, f ⁽¹⁾ Hz	Tip:
TN-C-S ☐	1 faz, 3 tel ☐ 3 kutup ☐	Hata Akımı Olasılığı, I _F ⁽¹⁾ A	Nominal akım : A
TT ☐	2 faz, 3 tel ☐ Diğer ☐	Dış çevrim empedansı Z _E Ω	
IT ☐	3 faz, 3 tel ☐		
	3 faz, 4 tel ☐	(Not: 1 araştırma ya da ölçüm ile)	
BELGEYE İLİŞKİN TESİSAT ÖZELLİKLERİ			
Temel Topraklama Direnci	İlave Topraklama Elektrodu Detayları (varsa)		
.....Ω	Tip (örn. Çubuk(lar), şerit vs)	Yer:	Topraklama direnci
Ana Korumucu İletkenler			
Sistem Topraklama iletkeni:	Malzeme	mm2	
Ana eşpotansiyel iletkeni:	Malzeme	mm2	
Gelen su borularına ☐	Gaz borularına ☐	Yakıt borularına ☐	
Çelik yapıya ☐	Yıldırımlik korumasına ☐	Dışarıdan gelen diğer tesisatlara ☐	
Ana Devre Kesici			
Tip ve kutup sayısı :	Akımı: A	Gerilimi: V	
Yeri:	Sigorta akımı / ayar değeri: A		
Artık akım anahtarı beyan akımı I _{Δn} = mA, ve açma süresi ms (I _{Δn} de) (eğer varsa ana devre kesicisi olarak kullanılamaz.)			
MEVCUT TESİSATA İLİŞKİN GÖZLEMLER VE TAVSİYELER			
Ekli denetleme listeleri ve deney sonuçlarına, denetlemenin kapsam ve sınırlarına bağlı olarak			
☐ Düzeltilecek bir işe ihtiyaç görülmemiştir. ☐ Aşağıdaki hususlar gözlenmiştir.			
.....			
.....			
.....			
Aşağıdaki her bir sayı, yapılmış olan her bir gözlem için sorumlu kişilere, tesisatta yapılması tavsiye edilen işlemi işaret etmektedir.			
☐ 1 Acilen dikkat gerektirir. ☐ 2 Düzeltme gerektirir. ☐ 3 İlave inceleme gerektirir.			
☐ 4 Yönetmeliğe uygun değildir. Ancak incelenen tesisatın güvensiz olduğunu göstermez.			
DENETLEMENİN ÖZETİ			
Denetleme tarihi:			
Tesisatın genel durumu:.....			
Genel değerlendirme: YETERLİ / YETERSİZ			
LİSTELER			