



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SU DEPOSU AYLIK BAKIM VE KONTROL FORMU

DOKÜMAN KODU	TY.FR.38
YAYIN TARİHİ	24.02.2022
REVİZYON NO	0
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1 / 1

YAPILACAK KONTROLLER

- 1-Depo kaçaklarının göz ile kontrolü yapılacak.
- 2-Depo şamandıraları kontrol edilecek.
- 3-Depo boşaltma sistemi kontrol edilecek (Şamandıra arızaları için).
- 4-Depo bağlantıları her ayın ilk haftası uygun anahtar ile kontrol edilecek.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılarak Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TARİH	CİHAZINDURUMU				KONTROLEĐEN	İMZA
	1	2	3	4		
01/...../20....						
02/...../20....						
03/...../20....						
04/...../20....						
05/...../20....						
06/...../20....						
07/...../20....						
08/...../20....						
09/...../20....						
10/...../20....						
11/...../20....						
12/...../20....						
13/...../20....						
14/...../20....						
15/...../20....						
16/...../20....						
17/...../20....						
18/...../20....						
19/...../20....						
20/...../20....						
21/...../20....						
22/...../20....						
23/...../20....						
24/...../20....						
25/...../20....						
26/...../20....						
27/...../20....						
28/...../20....						
29/...../20....						
30/...../20....						
31/...../20....						