

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.30
		YAYIN TARİHİ	03.02.2020
		REVİZYON NO	00
	JENERATÖR GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1/1

JENERATÖR BİLGİLERİ		
MARKASI:	KAPASİTE:	BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK
MODELİ:	SENKRON NO:	BAKIM TARİHİ:
YAPILACAK KONTROLLER		
1	Motor soğutma sıvısı ve yağ seviyesi kontrolü yapılacak.	
2	Çalışma esnasında gösterge değerleri ve tüm fonksiyonları gözlenecek, ses kontrolü yapılacak. Gösterge değerleri forma işlenecek.	
3	Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek (1/2'ün altına düşmüşse haber verilecek)	
4	Blok antifriz ısıtıcısı ve sirkülasyon pompası kontrol edilecek.	
5	Dizel motor ve depolardan yağ-yakıt-antifriz-asit kaçağı olup olmadığı kontrol edilecek.	
6	Radyatör petekleri ve V kayışları kontrol edilecek.	
7	Jeneratör setleri belirlenen günlerde test edilip gerekli değerler kayıt altına alınacak.	
8	Start aküleri kontrol edilip şişme olup olmadığı gözlemlenecek, gerekirse kutup başlıkları temizlenecek.	
9	Dizel motor tesisatı kontrolü yapılacak.	

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine bilgi verilecek. Aylık bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacak.

TARİH	Antifriz ve yağ seviyesi	Yakıt seviyesi	Motor sıcaklığı	Akü voltajı	Motor saati	Teknik Rapor	Kontrol Yapan İsim İmza
01/..../2024							
02/..../2023							
03/..../2023							
04/..../2023							
05/..../2023							
06/..../2023							
07/..../2023							
08/..../2023							
09/..../2023							
10/..../2023							
11/..../2023							
12/..../2023							
13/..../2023							
14/..../2023							
15/..../2023							
16/..../2023							
17/..../2023							
18/..../2023							
19/..../2023							
20/..../2023							
21/..../2023							
22/..../2023							
23/..../2023							
24/..../2023							
25/..../2023							
26/..../2023							
27/..../2023							
28/..../2023							
29/..../2023							
30/..../2023							
31/..../2023							