

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	OH.TL.30
		YAYIN TARİHİ	07.10.2019
		REVİZYON NO	02
	ENDÜSTRİYEL TİP DİKEY SOĞUTUCU KULLANIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1/1

1.AMAÇ: Bu talimat mutfak çalışanlarının kullanmış olduğu endüstriyel tip soğutucunun,bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

2.KAPSAM. Endüstriyel tip soğutucunun bulunduğu tüm tesisler bu talimatı kapsamaktadır.

3. FAALİYET AKIŞI

3.1. Kullanım

- Ürüne bağlanacak olan elektrik gücünün ve kabloların gerekli olan elektrik gücünü vereceğinden emin olunuz.
- Adaptör birden fazla iş ve ekleme bağlantıları üstünden kesinlikle cihaza elektrik vermeyiniz.
- Dikey buzdolabının yerleştirildiği yerin ısı kaynaklarından uzak bir yer olduğundan emin olunuz.Fırın,Radyatör direk güneş ışığı gibi.
- Buzdolabının arka kısmında en az 75 mm (3 inch) boşluk bırakınız,bu kondansasyon için önemlidir.
- Grubun soğutma ünitesi mutlaka hava akımını engelleyecek engellerden uzakta rahat hava alabileceği bir yerde olmalıdır.
- Buzdolabının üst gövdesi ve tavan arasında en az 50 cm (19 inch) boşluk olmalıdır.
- Buzdolabının bulunduğu ortamda soğutmayı sağlayacak yeteri kadar havalandırma olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
- Bu hava dolaşımı motor ünitesinin ve kondanser ünitesinin soğutulması için çok önemlidir.
- Ürünün en doğru şekilde çalışabilmesi için en yüksek ortam sıcaklığı +38⁰ C dir. Yalnız statik soğutma sistemini kullanıldığı ürünlerde en yüksek ortam sıcaklığı +32⁰ C(+95⁰ F)olabilir.

3.2. Bakım

- Elektrik kablolarının ve elektirkli aletlerin bozulmadığına dair periyodik bakımları yapılmalıdır.
- Mutfak Temizlik ve Dezenfektan kullanım talimatına uygun şekilde temizliğini yap.,